[cm]

KR3

Przekrój normalny ul. Szkolnej od km 0+000,00 do km 0+237,00 [KR3, G1]



krawężnik betonowy 15/30 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

obrzeże betonowe 8/30 cm
na podsypce piaskowej

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W gr. min 4 cm
geosiatka wzmacniająca
warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P gr. min 5 cm. E2 ≥ 100 MPa
Istniejąca podbudowa z bruku oraz piasku gr. od 8 cm do 20 cm

Szczegół "A"



Obrzeże betonowe 8x30
na podsypce piaskowej

Szczegół "B"



Krawężnik betonowy 15x30 na ławie
betonowej C12/15 z oporem

Przekrój normalny ul. Szkolnej od km 0+237,00 do km 0+300,00 [KR3, G1]



obrzeże betonowe 8/30 cm
na podsypce piaskowej

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

krawężnik betonowy 15/30 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W gr. min 4 cm
geosiatka wzmacniająca
warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P gr. min 5 cm. E2 ≥ 100 MPa
Istniejąca podbudowa z bruku oraz piasku gr. od 8 cm do 20 cm

Przekrój normalny ul. Szkolnej od km 0+300,00 do km 0+820,00 [KR3, G3]

Uwaga: Lokalizacja chodników zgodna z planem sytuacyjnym



obrzeże betonowe 8/30 cm
na podsypce piaskowej

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

krawężnik betonowy 15/30 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W gr. min 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P gr. min 7 cm E2 ≥ 160 MPa
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm E2 ≥ 100 MPa
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 18 cm E2 ≥ 50 MPa
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego (naturalnego)
o CBR≥20% gr. 25 cm E2 ≥ 35 MPa

Przekrój normalny ul. Szkolnej od km 0+820,00 do km 0+945,90 [KR3, G1]



obrzeże betonowe 8/30 cm
na podsypce piaskowej

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

krawężnik betonowy 15/30 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W gr. min 5 cm
E2 ≥ 100 MPa warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P gr. min 7 cm.
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

Konstrukcja zjazdu indywidualnego [grupa nośności podłoża G1]



krawężnik betonowy 15/30 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego [grupa nośności podłoża G3]

krawężnik betonowy 15/30 cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z piasku średniego gr. 15 cm

PRZEKROJE NORMALNE
ul. Szkolna

P.K. PROJECT
Paweł Kot
ul. Chrobrego 82, 78-520 Złocieniec
pkot.project@gmail.com
tel. 698367370

Nazwa i adres inwestycji	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno - droga powiatowa nr 0267Z Niemierze - Ząbrowo" ETAP I i ETAP II			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Zbigniew Kot	UAN/N/7210 /401/86		08.2018
Opracował	inż. Paweł Kot			Skala 1:100
RYSUNEK NR 3		ARKUSZ NR 1/1		