

ZESTAW NR 1

dotyczy postępowania pod nazwą:

Remont drogi powiatowej nr 0310 Karcino – Kołobrzeg – na odcinku od km 3+179 km do km 3+779 km na długości około 600 mb i powierzchni około 2100 m²

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 15.05.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

Treść pytania nr 1:

W szczegółowej specyfikacji technicznej nr 04.08.01 – Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi podany jest zapis: „należy sfrezować do grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej zgodnie z SST-D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.” Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji powyższej nie dołączono do ogłoszenia. Proszę podać jaką grubość istn. nawierzchni należy sfrezować.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Przewiduje się frezowanie nawierzchni w niewielkim zakresie – punktowe na grubości do 3 cm.

DYREKTOR

Mgdalena Dąbrowska