

**ZESTAW NR 3**

**dotyczy postępowania pod nazwą:**

**Remont drogi powiatowej nr 0310 Karcino – Kołobrzeg – na odcinku od km 3+179 km do km 3+779 km na długości około 600 mb i powierzchni około 2100 m<sup>2</sup>**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 16.02.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

**Treść pytania nr 1:**

1. Z jakiego materiału mają być wykonane pobocza, gdyż SST jasno tego nie określa

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Pobocza należy wykonać z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm lub z destruktu.

**Treść pytania nr 2:**

2. Jakie są zaprojektowane spadki na odcinkach prostych i na łukach.

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Spadki umożliwiające sprawny spływ wody - zgodne z warunkami technicznymi dla dróg – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430):

- c) poprzeczne – nie mniej niż 2%;
- d) pochylenie niwelety do 9%.

**Treść pytania nr 3:**

3. Jaka jest średnia grubość warstwy wyrównawczej.

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Średnia grubość warstwy wyrównawczej do 3 cm.

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska