

ZESTAW NR 4

dotyczy postępowania pod nazwą:

Remont drogi powiatowej nr 0310 Karcino – Kołobrzeg – na odcinku od km 3+179 km do km 3+779 km na długości około 600 mb i powierzchni około 2100 m²

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 17.02.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

Treść pytania nr 1:

1. Dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną, gdyż SST jasno tego nie określa.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną należy zaprojektować do kategorii ruchu KR - 3.

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska