

ZESTAW NR 5

dotyczy postępowania pod nazwą:

**Remont drogi powiatowej nr 0310 Karcino – Kołobrzeg – na odcinku od km 3+179 km
do km 3+779 km na długości około 600 mb i powierzchni około 2100 m²**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 21.02.2012 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

Treść pytania nr 1:

**W SST - D-04.08.01 WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI MIESZANKAMI
MINERALNO-ASFALTOWYMI – podany jest beton asfaltowy 0/20mm dla KR3.
Czy można zastosować beton asfaltowy 0/16 mm dla KR3?**

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Zamawiający informuje, iż można zastosować beton asfaltowy 0/16 mm dla KR3.

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka