



Do wszystkich Wykonawców

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa mostu na rzece Błotnica w miejscowości Niemierze w ciągu drogi powiatowej nr 3317Z wraz z odcinkami dojazdowymi”

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje przebudowę pobliskiej zatoki autobusowej? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o przedstawienie obmiaru oraz zakresu prac przewidzianych do realizacji na przedmiotowym odcinku.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający przewiduje przebudowę zatoki autobusowej (tj. pętla) mającej początek w km 0+000,00. Konstrukcję przyjąć jak dla poszerzenia nawierzchni jezdni bitumicznej tj.:

- warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z AC16 W gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16 P gr. 7 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 22 cm.

Zakres robót związanych z przebudową zatoki autobusowej przedstawia m.in. plan sytuacyjny, przekrój przez zatokę autobusową.

Wykonawca winien uwzględnić zakres powyższych prac w cenie ofertowej.