

ZESTAW NR 1

dotyczy postępowania pod nazwą:

**Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
- droga powiatowa nr 0274Z - etap I**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 16.01.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

Treść pytania nr 1:

Prosimy o dokładne określenie przez Zamawiającego powierzchni oraz grubości konstrukcji do rozbiórki. Bez wykonania odkrywek i próbnych odwiertów Wykonawca nie jest w stanie oszacować w/w ilości.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Według Naszej wiedzy na przebudowywanym odcinku konstrukcja jezdni podlegająca rozbiórce zbudowana jest z płyt betonowych i żelbetowych grubości 20 cm, posadowionych na podsypkach piaskowych. Płyty pokryte są nakładką asfaltową zmiennej grubości od 2 do 10 cm.

Treść pytania nr 2:

Prosimy o informację ile Zamawiający zamierza przeznaczyć środków finansowych na realizację w/w zadania.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Zgodnie z pkt. 18 SIWZ „Otwarcie i ocena ofert” Zamawiający informuje, iż bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W okresie przed otwarciem ofert Zamawiający nie udostępni informacji ile zamierza przeznaczyć środków finansowych na realizację zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
TECHNICZNEJ

mgr inż. Zbigniew Piłpów