

ZESTAW NR 12

dotyczy postępowania pod nazwą:

**Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
- droga powiatowa nr 0274Z - etap I**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 24.01.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

Treść pytania nr 1:

W opisie technicznym do projektu budowlano – wykonawczego branży drogowej w pkt 4.1 jest zapis, że wody z kanalizacji deszczowej będą podczyszczone w separatorze, jednak w opisie technicznym dotyczącym kanalizacji deszczowej, jak również na rysunkach nie ma separatora. W pozwoleniu wodno prawnym z dnia 25.08.2011 również nie ma informacji na temat separatora. Prosimy o określenie, czy należy ująć w wycenie separator, jeśli tak to o jakich parametrach i w którym miejscu ma być zlokalizowany.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

W ramach budowy odwodnienia ulicy Polnej w Ustroniu Morskim w projekcie nie przewiduje się budowy separatorów ropopochodnych. W opisie technicznym do projektu branży drogowej (pkt 4.1) Projektant omyłkowo wpisał podczyszczenie ścieków opadowych w separatorze.

W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U nr 137, poz. 984), wg art. 19.2 – dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych zamkniętymi kanałami z powierzchni szczelnej dróg powiatowych klasy Z nie ma obowiązku ich oczyszczania przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych.

KIEROWNIK SEKCJI
TECHNICZNEJ

mgr inż. Zbigniew Filipów