

## ZESTAW NR 2

dotyczy postępowania pod nazwą:

### Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 18.01.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

#### **Treść pytania nr 1:**

*Proszę o sprecyzowanie zapisu w warunkach udziału w postępowaniu – „o dysponowaniu wytwórnią mas, tak aby transport mieszanki z wytwórni na plac budowy nie przekraczał 2 godzin”. Jako, że jest to warunek nieprecyzyjny i trudny w ocenie, proponuję ustalenie odległości wytwórni od placu budowy np. 90 km, uwzględniającej natężenie ruchu w sezonie letnim, gwarantującej dostarczenie mieszanki w czasie oczekiwanym przez Inwestora.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Zamawiający podtrzymuje zapis określony w warunkach udziału w postępowaniu.

#### **Treść pytania nr 2:**

*W dokumentacji projektowej – drogowej – został podany symbol MMA na warstwę wiążącą – AC16P. Czy nie powinno być AC16W?*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Do wyceny ofertowej warstwy wiążącej przyjąć mieszankę mineralno asfaltową AC 16 W.

#### **Treść pytania nr 3:**

*W dokumentacji projektowej – sanitarnej po części graficznej są wymienione tabele – zestawienie materiałów. Brak załączników w postaci tabeli.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Zgodnie z przyjętą formą wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

#### **Treść pytania nr 4:**

*Czy inwestor dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70 do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych (na warstwę ścieralną, wiążącą, podbudowę)? Asfalt 50/70 jest dopuszczony do wykonania wymienionych warstw wg WT-2 2010 i innych dokumentach odniesienia.*

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Nie dopuszcza się.

**Treść pytania nr 5:**

*Czy inwestor dopuszcza wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P 50/70? Jest to mieszanka dopuszczona do wykonania podbudowy dla kategorii ruchu KR 4 wg wszelkich wytycznych.*

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Nie dopuszcza się.

DYREKTOR

  
Magdalena Dąbrowka