

#### ZESTAW NR 4

dotyczy postępowania pod nazwą:

#### Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 19.01.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

#### **Treść pytania nr 1:**

*W opracowanej STWiO występuje pkt. 04.05.04 tj. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi oraz pkt 04.04.04 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem – natomiast w dokumentacji projektowej zakłada się podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania podbudowy i jednocześnie prosimy o wskazanie miejsca zastosowania przedmiotowej konstrukcji.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Podbudowa zgodnie z dokumentacją projektową – kruszywo stabilizowane mechanicznie. STWiOR 04.04.02 w załączeniu.

#### **Treść pytania nr 2:**

*Prosimy o uzupełnienie STWiO o wymienione w spisie treści numery:*

- 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
- 05.03.04 Podbudowa z tłucznia
- 05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej oraz parametry techniczne geosiatki
- 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Zamawiający uzupełnia STWiOR o w/w numery.

#### **Treść pytania nr 3:**

*Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących nawierzchni asfaltowych. W Dokumentacji Projektowej kategoria ruchu 3 a w STWiO kategoria ruchu pojazdów 4 i 5.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Kategoria ruchu KR3. Nawierzchnie asfaltowe jak w dokumentacji z zastrzeżeniem warstwy wiążącej. Powinno być AC16W.

#### **Treść pytania nr 4:**

*W STWiO projektowanie mieszanki według normy PN-S-96025:2000 a w Dokumentacji Technicznej użyte są nazewnictwa warstw wg WT 2010, prosimy o wskazanie wytycznych wg, których ma być projektowana i badana mieszanka mineralno asfaltowa.*

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Wg załącznika nr 2 do zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.XI.2010.

**Treść pytania nr 5:**

*Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wysokości ścianek muru oporowego na rysunkach w stosunku do opisu technicznego.*

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Wymiary murów oporowych przyjąć wg wskazanych na rysunkach.

**W Z. DYREKTORA**  
**KIEROWNIK SEKCJI**  
**TECHNICZNEJ**

mgr inż. Zbigniew Piapów

