

## ZESTAW NR 9

dotyczy postępowania pod nazwą:

### Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 23.01.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

#### **Treść pytania nr 1:**

*Czy ciąg pieszo – rowerowy ma być wykonany na całej szerokości z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowej koloru czerwonego, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm? Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na nawierzchnię ciągu pieszo – rowerowego.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Tak. Zastosować rozwiązanie przyjęte i wskazane na rysunku 4.1 przekroje konstrukcyjne. SST dołączono do dokumentacji przetargowej.

#### **Treść pytania nr 2:**

*Czy nawierzchnia zjazdów ma być wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowej koloru szarego, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm? Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na nawierzchnie zjazdów.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Tak. Zastosować rozwiązanie przyjęte i wskazane w opisie technicznym z uwzględnieniem podsypki cementowo piaskowej grubości 4 cm. Dokumentacja przetargowa zawiera SST na powyższe roboty.

#### **Treść pytania nr 3:**

*Prosimy o podanie w jakim kilometrażu przebudowywanej drogi występują chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm (poza ciągiem pieszo- rowerowym) na co wskazuje SST, a nie występuje na planie sytuacyjnym.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm nie występuje.

#### **Treść pytania nr 4:**

*Na planie sytuacyjnym pokazano wycinkę drzew w ilości sztuk 11, a w SIWZ podają Państwo, że należy wyciąć 27 szt. Prosimy o wyjaśnienie oraz podanie wielkości drzew do wycinki.*

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

27 drzew o zróżnicowanym obwodzie.

W dniu 20.01.2012 r. poprzez modyfikację SIWZ Zamawiający zamieścił na stronie:

- projekt wycinki drzew i zakrzaczeń – załącznik nr 5.9 do SIWZ;
- wykaz drzew i zakrzaczeń do wycinki – załącznik nr 6.0 do SIWZ.

#### **Treść pytania nr 5:**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ dotyczących osób przewidzianych na stanowiska kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, które powinny legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi wymaganymi przepisami m. in. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2008 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) informujemy, że przed dniem wydania ww. rozporządzenia obowiązywały przepisy na podstawie których wydawane były odpowiednie uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami objętymi niniejszym zamówieniem. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do realizacji inwestycji osób posiadających odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Zamawiający dopuszcza do realizacji inwestycji osoby posiadające odpowiednie, ważne uprawnienia które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

**Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ustawy PZP, Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie stanowi zmianę SIWZ i Ogłoszenia.**

#### **Treść pytania nr 6:**

Zgodnie z art. 31 Ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w myśl art. 29 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wnosimy, zatem o wykreślenie słowa „ewentualnych” w pkt 4.1 SIWZ „usunięcie ewentualnej kolizji infrastruktury” oraz przedłożenie odpowiedniej dokumentacji na usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

W przypadku kolizji z infrastrukturą, która mogła zostać nie zinwentaryzowana i nie uwidoczniiona na mapach zasadniczych istnieje konieczność usunięcia takiej kolizji wraz z opracowaniem dokumentacji.

#### **Treść pytania nr 7:**

Wykonawca rozumie, że wymaganie dotyczące dysponowania kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej związane jest z występowaniem kolizji z siecią telekomunikacyjną. W przypadku braku wskazania kolizji z siecią telekomunikacyjną (pyt. 6), wnosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego konieczności posiadania kierownika robót telekomunikacyjnych, gdyż w myśl art. 25 Ustawy Pzp Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dotyczy to również wykazu osób. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 RPRM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający może żądać od Wykonawcy jedynie wykazu osób, które faktycznie będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

#### **W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Zamawiający wykreśla zapis w SIWZ oraz Ogłoszeniu dotyczący konieczności posiadania kierownika robót telekomunikacyjnych.

**Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ustawy PZP, Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie stanowi zmianę SIWZ i Ogłoszenia.**

**W Z. DYREKTORA**

**KIEROWNIK SEKCJI  
TECHNICZNEJ**

**mgr inż. Zbigniew Pilipów**