



Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

SU.252.5.5.2015.IV

Kołobrzeg, dnia 20.05.2015 r.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) – etap II”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Z jakiego materiału należy zastosować studnie DN 1000 i DN600 na trasie kanalizacji deszczowej, ponieważ w projekcie budowlanym są zapisy o studniach z PP oraz betonowych, natomiast w SST są opisane tylko studnie z betonu. Jeśli mają być zastosowane studnie z PP dn 1000 i dn 600 to o jakich parametrach (np. SN)?

Odpowiedź:

Na trasie kanalizacji deszczowej należy wykonać studnie betonowe z betonu prefabrykowanego.

Pytanie nr 2:

Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie oświetlenia ulicznego? Jeśli tak, prosimy o dołączenie projektu budowlanego.

Odpowiedź:

W razie potrzeby wykonanie regulacji (dostosowanie do projektowanej rzędnej nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego) i w razie konieczności zmiana lokalizacji fundamentów i słupów oświetlenia pasa drogowego - od km 0+887,77 do km 1+547,22.

Pytanie nr 3:

Czy do wyceny należy doliczyć wykonanie oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem? (brak pozycji w przedmiarze)

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania pionowego i poziomego - od km 0+887,77 do km 1+547,22 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Załączony przedmiar ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.

Pytanie nr 4:

Czy do wyceny należy doliczyć koszty zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej i krajowej?

Odpowiedź:

Wykonawca do wyceny nie musi doliczać kosztów zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej i krajowej ponieważ zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej wymaga zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Wykonawca zobowiązany jest do realizacji ustaleń umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a GDDKiA dotyczących warunków i terminu zajęcia pasa drogowego w związku z przebudową drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z).

Jednocześnie informujemy, że za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w okresie dłuższym niż ustalony przez Zamawiającego z GDDKiA Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska



Sprawę prowadzi: Zbigniew Pilipów

tel. 094 352 88 10 w. 16 / fax. 094 352 88 10 w. 18

<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl