



## Do wszystkich Wykonawców

### ZESTAW PYTAŃ NR 4

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa i budowa drogi – ulicy Lubkowickiej w Gościnnie wraz z infrastrukturą techniczną”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

*Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania nasypów w branży drogowej. Prosimy o dodanie brakującej pozycji do przedmiaru.*

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, winien w cenę wliczyć ewentualne wykonanie nasypów w celu nawiązania się do istniejącego terenu – zgodnie z załączonymi przekrojami poprzecznymi. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, a jeżeli Wykonawca uzna, iż pewne roboty nie są ujęte w przedmiarze, natomiast są konieczne do zakończenia robót, należy je ująć w oferowanej cenie ryczałtowej.

#### **Pytanie nr 2:**

*Z rysunku nr 4.1 branża drogowa wynika, że ława betonowa z bet. B-15 powinna być wykonana w ilości 0,07 m<sup>3</sup>/mb, a nie jak zakłada przedmiar oraz opis 0,05 m<sup>3</sup>/mb. Prosimy o dodanie brakujących ilości do pozycji nr 16 przedmiotowego przedmiaru.*

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć ilość betonu wynikającą z rysunku nr 4.1 tj. 0,07 m<sup>3</sup>/mb. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i informacyjny.

#### **Pytanie nr 3:**

*Prosimy o potwierdzenie, że drzew przewidzianych do ścięcia jest na przedmiotowym zadaniu 19 szt. oraz, że Zamawiający dysponuje odpowiednimi decyzjami środowiskowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotowych robót.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że drzew do ścięcia na przedmiotowym zadaniu jest 19 szt. natomiast zgodnie z § 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się

*na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych”.*

**Pytanie nr 4:**

*Prosimy o potwierdzenie, że pni przewidzianych do wykarczowania jest na przedmiotowym zadaniu 39 szt.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że pni przewidzianych do wykarczowania na przedmiotowym zadaniu jest 39 szt.


**Pytanie nr 5:**

Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowych zezwalających na wykonanie wycinki przewidzianych drzew.

**Odpowiedź:**

zgodnie z § 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: *„Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych”.*

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
Magdalena Dąbrówka

Sprawę prowadzi: Paulina Łysoń

tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax. 094 352 88 10 w. 18

<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; [sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl](mailto:sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl)