



UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI ZESTAWU PYTAŃ NR 3

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa i budowa drogi – ulicy Lubkowickiej w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pytań Wykonawcy zadanych dnia 05.02.2016 pyt. nr 9

Wykonawca dnia 05.02.2016 zadał następujące pytanie, na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi:

„Dotyczy uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej

Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy do poszczególnych warstw konstrukcji, tj. warstwy wyrównawczej (gr. 3cm), wiążącej (gr. 5 cm) i ścieralnej (5 cm). Prosimy o uwzględnienie zasady 2,5-krotności grubości warstwy w stosunku do jej maksymalnego uziarnienia. Niespełnienie tej zasady uniemożliwia prawidłowe wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.”

Uzupełnienie odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w SST są użyte wycofane lub nie aktualne normy należy odnosić się do obecnie obowiązujących. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy projektować oraz wykonać zgodnie z wytycznymi GDDKiA WT-2010 lub nowszymi.

Zamawiający w udzielonej wcześniej odpowiedzi dopuścił zastąpienie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr 3 cm warstwą wiążącą, co końcowo da 8cm warstwy wiążącej zamiast dwóch warstw – wiążącej 5cm i wyrównawczej 3cm.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż wymagania właściwości mieszanki mineralno - bitumicznej dla warstwy wiążącej połączonej z wyrównawczą zgodnie z AC 16 W dla KR 3÷4 zgodnie z wytycznymi GDDKiA z WT-2010 lub nowszymi, natomiast dla warstwy ścieralnej AC 8 S lub AC 11 S, zgodnie z wytycznymi GDDKiA z WT-2010 lub nowszymi.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka