



Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

SU.252.1.9.2016.IV

Kołobrzeg, dnia 11.02.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZESTAW PYTAŃ NR 6

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa i budowa drogi – ulicy Lubkowickiej w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy sterowaniem oświetlenia w porze nocnej

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, jak ma być sterowane ściemnianie oświetlenia w porze nocnej?

Projekt przewiduje regulację ręczną w szafce oświetleniowej. Niestety nie ma żadnych wskazówek (brak czytelnego schematu) jak ma to być dokonywane – proszę o wskazanie technicznego rozwiązania regulacji mocy oświetlenia.

Odpowiedź:

Ściemnianie oświetlenia – chodzi o godziny w których ma być zastosowane. Inny czas pracy zima, inny od wiosny do jesieni. Patrz opis pkt. 4.3. Podane w tym punkcie godziny pracy oświetlenia nocnego należy uzgodnić z użytkownikiem przed włączeniem oświetlenia do sieci energetycznej.

Pytanie nr 2:

Dotyczy moduł sterowania DRIVECO

Zamawiający wymaga, aby w oprawach były stosowane moduły sterowania DRIVECO – również z możliwością regulacji mocy. Prosimy o odpowiedź, który system redukcji mocy ma być zastosowany?


Odpowiedź:

Ponieważ oprawy sugerowane przez projektanta są wycofane z produkcji, zaleca się by w oprawach, które zaproponuje Wykonawca był zamontowany moduł pozwalający na zmniejszenie mocy oświetlenia jednej lampy do 70W.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż, te podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na wykonawcy.

Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w projekcie należy traktować jako uzasadnione specyfiką zamówienia i trudnością w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca ma prawo przedłożyć do zatwierdzenia materiały równoważne. Kryteria równoważności zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Łąbrówka

Sprawę prowadzi: Paulina Łyson

tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax. 094 352 88 10 w. 18

<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl