

Kołobrzeg, dnia 25.06.2012 r.

**ZESTAW NR 2**

**dotyczy postępowania pod nazwą:**

**„Remont drogi powiatowej nr 3318 Z Czernin - Ząbrowo - na odcinku  
Pustary - Dębogard o długości około 600 mb i powierzchni około 2800 m<sup>2</sup>”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 20.06.2012 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

**Treść pytania nr 1:**

Dotyczy D.04.08.01, pkt 2.2. W tab 1 nie uwzględniono wszystkich materiałów, które można stosować do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, co jest niezgodne z normą PN-S-96 025 . Nadmieniamy, że spocyfikacja została opracowana w oparciu o w/w dokument. Ponadto informujemy, że eliminowanie materiałów ze względu na pochodzenie jest niezgodne z przepisami o konkurencji na wolnym rynku. Prosimy o uzupełnienie tablicy nr 1, bądź wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie wymagań dla materiałów zgodnie z załącznikiem D.1, PN-S- 96 025

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Wyrażamy zgodę na zastosowanie wymagań dla materiałów zgodnie z załącznikiem D.1, PN-S-96 025.

Z poważaniem

wz. DYREKTORA  
*Waldemar Skrety*  
Kierownik Sekcji Utrzymawczej