

ST-IV.272.12.2011

Kołobrzeg, dnia 19.05.2011 r.

ZESTAW NR 1

dotyczy postępowania pod nazwą:

„Remont drogi powiatowej nr 0259 Z Rościęcino – Rzesznikowo (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 162 do początku miejscowości Charzyno) poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 18 000 m² (około 3,0 km)”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 18.05.2011 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

Treść pytania nr 1:

Prosimy o dokładne określenie przez Zamawiającego powierzchni i głębokości remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji i grysu.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Należy przyjąć przy wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z użyciem emulsji i grysu powierzchnię około 200 m² i głębokość do 4 cm.

Treść pytania nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykazać się potencjałem technicznym w postaci wytwórni mieszanek mineralno bitumicznych.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Zamawiający poprawnie opublikował na stronie internetowej www.zdp.kolobrzeg.pl załącznik nr 3.6 „Potencjał techniczny po modyfikacji z dnia 19.05.2011 r.” stanowiący załącznik do SIWZ. Jednakże wobec wystąpienia w treści formularza 3.6 zapisu nie związanego z niniejszym postępowaniem zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 3.6 do SIWZ poprzez zmianę treści SIWZ.

Treść pytania nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie jaką technologię remontów cząstkowych należy przyjąć do wyceny.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Należy uwzględnić remont cząstkowy nawierzchni z zastosowaniem emulsji i gysu.

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowka