



Zarząd Dróg Powiatowych  
w Kołobrzegu  
ul. Gryfitów 8  
78-100 Kołobrzeg

SI.252.2.2.2017


Kołobrzeg, dnia 07.06.2017 r.

## ZESTAW PYTAŃ NR 2

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3321Z Sianożęty – Ustronie Morskie, na odcinku 500 m” Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.) udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej zauważono znaczne spękania nawierzchni na dł. 30 m i szer. Ok. 1m (0+300 str. L), czy na tym odcinku również należy dokonać wymiany nawierzchni wraz z podbudową?



### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający nie przewiduje wykonanie na ww. odcinku drogi wymiany nawierzchni wraz z podbudową. Nierówności należy wyrównać i uzupełnić warstwą wyrównawczą.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Magdalena Dąbrowska*

Sprawę prowadzi: Irmina Andrzejewska

tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax. 094 352 88 10 w. 18

<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; [sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl](mailto:sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl)