



Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

SI.252.2.2.2017


Kołobrzeg, dnia 07.06.2017 r.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3321Z Sianożęty – Ustronie Morskie, na odcinku 500 m ” Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej zauważono znaczne spękania nawierzchni na dł. 30 m i szer. Ok. 1m (0+300 str. L), czy na tym odcinku również należy dokonać wymiany nawierzchni wraz z podbudową?



Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie przewiduje wykonanie na ww. odcinku drogi wymiany nawierzchni wraz z podbudową. Nierówności należy wyrównać i uzupełnić warstwą wyrównawczą.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska

Sprawę prowadzi: Irmina Andrzejewska

tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax. 094 352 88 10 w. 18

<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl