



Zarząd Dróg Powiatowych  
w Kołobrzegu  
ul. Gryfitów 8  
78-100 Kołobrzeg

SU.252.1.2019.IV

Kołobrzeg, dnia 12.03.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

## ZESTAW PYTAŃ NR 2

### Dotyczy postępowania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 3341Z Strachomino – Skoczów”

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdza się, iż szerokość jezdni jest poniżej 4,5 m, czy należy wykonać poszerzenia jezdni do szerokości 4,5 m. Jeżeli tak, to proszę podać jakie należy wykonać warstwy konstrukcyjne.

**Odpowiedź:** Podana szerokość jest wielkością średnią. Niemniej jednak w obrębie terenu zabudowanego nawierzchnię należy wykonać na całej szerokości istniejącej jezdni aż do krawędzi chodnika.

**Pytanie nr 2:** Czy siatkę zbrojeniową należy ułożyć na całej powierzchni jezdni?

**Odpowiedź:** Tak, siatkę należy wykonać na całej powierzchni jezdni.


**Pytanie nr 3:** Co należy zrobić z istniejącymi rowami?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem w SIWZ należy wykonać wycinkę odrostów przy drzewach oraz zakrzaczeń wzdłuż całego odcinka drogi przewidzianego do remontu, co dotyczy również istniejących rowów.

**Pytanie nr 4:** Proszę o informację co należy zrobić z poboczami po prawej stronie jezdni?

**Odpowiedź:** Wykonanie poboczy po prawej stronie jezdni nie zostało ujęte w specyfikacji ze względu na brak miejsca – bliska odległość drzew, na odcinku poza terenem zabudowy. Jednak konieczne do wykonania po stronie prawej będzie uformowanie krawędzi jezdni tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla kierowców, tj. należy wykonać łagodny spadek krawędzi nowej nawierzchni jezdni do istniejącego terenu z masy bitumicznej lub z destruktu bitumicznego (materiał Zamawiającego, transport z bazy ZDP adres: ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg).

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
Magdalena Dąbrówka