



Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

SU.252.1.2019.IV

Kołobrzeg, dnia 12.03.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZESTAW PYTAŃ NR 5

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 3341Z Strachomino – Skoczów”

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 (zestaw pytań nr 2 z dnia 12.03.2019) oraz odpowiedzi na pytanie nr 7 (zestaw pytań nr 3 z dnia 12.03.2019) Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że nie ma konieczności wykonania poszerzenia jezdni do 4,5 m w miejscach, gdzie istniejąca szerokość nawierzchni jest mniejsza oraz że należy nawiązać się nową nawierzchnią do zmiennej szerokości istniejącej drogi. Wykonawca pragnie również zwrócić uwagę na odpowiedź na pytanie nr 2 (zestaw nr 1 z dnia 06.03.2019), wedle której nowa nawierzchnia ma być ułożona na szerokości 4,5 metra, co wiązałoby się z koniecznością miejscowego wykonania poszerzeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż na odcinku poza terenem zabudowy należy wykonać warstwę nawierzchni zgodnie z zapisami SIWZ po śladzie istniejącej nawierzchni (bez konieczności wykonywania poszerzeń). Ponownie informujemy, iż podana przez nas szerokość drogi tj. 4,5 m jest wielkością średnią.

Pytanie nr 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie dokładnych projektowanych szerokości nawierzchni w poszczególnych odcinkach wraz z ich kilometracją.

Odpowiedź: Ponownie informujemy, iż niniejsze zadanie obejmuje wykonanie remontu drogi, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada stosownej dokumentacji, dlatego podane przez nas wielkości są wartościami przybliżonymi. Zalecana przez Zamawiającego wizja w terenie wraz z inwentaryzacją pozwoli Wykonawcy na dokładne określenie szerokości drogi wraz z jej kilometracją.

Z poważaniem

Opracowała: Irmína Andrzejewska
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax. 094 352 88 10 w. 18
<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; paulinal@zdp.kolobrzeg.pl

DYREKTOR
M. Dąbrowka
Magałena Dąbrowka