



Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

SU.252.6.2019.IV

Kołobrzeg, dnia 25.10.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań)

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Pomimo, iż zakres żądań Pytającego nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach wyjaśnień do SIWZ z uwagi na zapewnienie uczciwej konkurencji i udostępnienie tej informacji wszystkim potencjalnym wykonawcom.

Wartość szacunkowa zamówienia jest informacją ujawnianą w protokole postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. Zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia (druk ZP-PN) pkt. 2.4 wartość zamówienia „można podać po otwarciu ofert”. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma obowiązku ujawniania tej informacji, a protokół uzupełni o wartość szacunkową po otwarciu ofert. Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o udostępnienie protokołu zgodnie z § 4 Rozporządzenia.

Pytanie nr 2:

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Ścieżka dostępu do planu postępowań: <http://zdp.kolobrzeg.pl/przetargi/plany-postepowan/316-plan-postepowan-aktualizacja-2019>

Pytanie nr 3:

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ujawniona zostanie bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp.

Pytanie nr 4:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na których jest zlokalizowana inwestycja.

Pytanie nr 5:

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Wszystkie te materiały, które nadają się do ponownego wbudowania.

Pytanie nr 6:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w ramach inwestycji Zamawiający potwierdza konieczność wykonania odcinka próbnego.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Można zrealizować w ramach bieżących prac na ryzyko Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Wykonawca wnosi o informację, czy w zakresie wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe.

Pytanie nr 8:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Tak.



Pytanie nr 9:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do jego obowiązków należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 10:

Wykonawca wnosi o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów w wersji edytowalnej (Excel).

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiający posiada jedynie przedmiary w pliku PDF.

Pytanie nr 11:

Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu rozbiórek.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Plansze rozbiórek w załączeniu.

Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego należy wycenić z uwzględnieniem warstwy wiążącej z AC11W – zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, czy z AC16W – zgodnie z opisem i przedmiarem.

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Do realizacji proszę przyjąć warstwę wiążącą z AC16W.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka