



Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Podanie parametrów siatki przeciwpękaniowej do wbudowania na ul. Wylotowej od Bałtyckiej do Jedności Narodowej.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający załączył dodatkowy dokument tj. Szczegółowe specyfikacje techniczne D-05.03.26 - Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniem siatką zbrojeniową wykonaną z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączaną warstwą asfaltu (załącznik nr 23 do SIWZ).

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega zapis w rozdziale XV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 ppkt 2) w zakresie konstrukcji jezdni:

Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni:

3 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
	Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych i węglowych
3 cm	Warstwa wyrównawcza – wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany SIWZ.

Pytanie nr 2:

Proszę o uszczegółowienie rodzaju kostki kamiennej do wbudowania na zatokach w ul. Wylotowej – kostka o bokach ciętych 18x18x18 cm i góra płomieniowana czy kostka surowo-łupana 15/17 cm. Czym uzupełnić spoiny między kostkami kamiennymi?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Kostka kamienna rzędowa gr. 18 cm, płomieniowana. Spoiny wypełnić żywicą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00



Pytanie nr 3:

Dot. odcinka Jedności Narodowej do Bałtyckiej – prosimy o potwierdzenie, że zakres wymiany krawężników i nawierzchni chodnika dotyczy tylko ilości podanych w przedmiarach. Wymianie nie podlegają krawężniki, obrzeża i kostka na chodnikach i parkingach na długości remontu drogi od Wylotowej do Bałtyckiej.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zakres wymiany przedstawia plan sytuacyjny dla odcinka ul. Wylotowej od ul. Bałtyckiej do ul. Jedności Narodowej, gdzie wskazany jest zakres chodnika do przebudowy. Wymianie nie podlegają krawężniki, obrzeża i kostka na chodnikach i parkingach już wykonanych. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne informacje o przedmiocie zamówienia zawarte w siwz, przy czym załączone do siwz przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wskazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót.

Z poważaniem

DYREKTOR
Magdalena Dąbrowka

Opracowała: Paulina Łysoń
Sekcja Utrzymeniowa ZDP w Kołobrzegu
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax 094 352 88 10 w. 18
<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

