



Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

SU.252.5.2019.IV

Kołobrzeg, dnia 17.06.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uszczegółowienie rodzaju kostki kamiennej do wbudowania na zatokach w ul. Wylotowej – kostka o bokach ciętych 18x18x18cm i góra promieniowana czy kostka surowo-łupana 15/17cm?

Odpowiedź na pytanie 1:

Kostka kamienna rzędowa gr. 18 cm, promieniowana.

Pytanie nr 2:

Czym uzupełnić spoiny między kostkami kamiennymi?

Odpowiedź na pytanie 2:

Spoiny wypełnić żywicą.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka

Opracowała: Paulina Łysoń, Sekcja Utrzymaniowa ZDP w Kołobrzegu
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax 094 352 88 10 w. 18
<http://www.zdp.kolobrzeg.pl>; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

