



Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie prac, jakie wchodzi w skład wykonania robót na ul. Wylotowej (odcinek od ul. Jedności Narodowej do ul. Bałtyckiej). Prosimy również o podanie ich zakresu w jednostkach obmiarowych.

Odpowiedź na pytanie 1:

Prace na odcinku ul. Wylotowej - od ul. Jedności Narodowej do ul. Bałtyckiej wyszczególnione są w SIWZ wraz ze zmianą, ponadto zakres prac przedstawia załącznik do SIWZ tj. Plan sytuacyjny dla odcinka od ul. Jedności Narodowej do ul. Bałtyckiej.

W związku z ustaleniem wynagrodzenia ryczałtowego, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne informacje o przedmiocie zamówienia zawarte w siwz, przy czym załączone do siwz przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.

Pytanie nr 2:

Czy roboty teletechniczne są przedmiotem dla tego zadania? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o ustalenie przedmiotu robót teletechnicznych oraz prosimy o szczegółowe informacje, jaki zakres robót wchodzi w skład robót teletechnicznych.

Odpowiedź na pytanie 2:

Roboty teletechniczne nie są przedmiotem zadania.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowania w-wy wyrównawczej – wiążącej z betonu asfaltowego AC11W. Przy tak cienkiej warstwie – 3 cm, zmniejszenie wymiaru kruszywa pozwoli uniknąć zjawiska miążdżenia, przez co pozytywnie wpłynie na jakość i trwałość wykonywanej nawierzchni.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00

Odpowiedź na pytanie 3:

Należy zastosować mieszanę AC11W wyłącznie na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ul. Bałtyckiej, jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy na czas realizacji robót zamawiający dopuszcza wyłączenie całego przebudowywanego odcinka z ruchu kołowego i pieszego.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia całego przebudowywanego odcinka z ruchu kołowego i pieszego.

Z poważaniem


DYREKTOR
Magdalena Dąbrówka

Opracowała: Paulina Łysoń, Sekcja Utrzymaniowa ZDP w Kołobrzegu
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax 094 352 88 10 w. 18
<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00