



Zarząd Dróg Powiatowych  
w Kołobrzegu  
ul. Gryfitów 8  
78-100 Kołobrzeg

SU.252.7.2019.IV

Kołobrzeg, dnia 19.06.2019 r.

### Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

SST D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA pozostawia do wyboru rodzaj asfaltu. Wykonawca wnosi o konkretne wskazanie przez Zamawiającego rodzaju asfaltu na warstwę ścieralną mając na uwadze, że zastosowanie AC 8 S w warstwie o grubości 4 cm dla KR 3 niesie ryzyko wystąpienia deformacji trwałych.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Nie wprowadza się ograniczeń w stosowaniu rodzajów asfaltów do warstwy AC8S. Wykonawca projektując mieszankę musi tak dobrać materiały, aby nie występowały deformacje trwałe czy też inne wady mieszanki.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka

Opracowała: Paulina Łysoń, Sekcja Utrzymaniowa ZDP w Kołobrzegu  
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax 094 352 88 10 w. 18  
<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

**Tytuł Projektu:** „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

**Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

