

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Czy możliwa jest zamiana oprawy sodowej na oprawę ze źródłami LED o parametrach porównywalnych (strumień świetlny) wraz z dodatkową redukcją mocy oprawy ?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zakres prac przewiduje zdemontowanie dwóch słupów oświetleniowych, które należy ponownie zamontować. Niemniej jednak w przypadku zmiany oprawy, dopuszczamy rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Magdalena Dąbrówka*

Opracowała: Paulina Łysoń, Sekcja Utrzymaniowa ZDP w Kołobrzegu  
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax 094 352 88 10 w. 18  
<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

**Tytuł Projektu:** „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

**Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00**