



Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8
78-100 Kołobrzeg

SU.252.9.2019.IV

Kołobrzeg, dnia 19.06.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy D.04.07.01, pkt 1.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki typu AC22P. Zwiększenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje różnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej AC16W, co pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie 1:

Dopuszczamy zastosowanie do wykonania podbudowy mieszanki AC22P jako równoznacznej z AC16P. Specyfikacja w załączeniu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Magdalena Dąbrowka

Opracowała: Paulina Łysoń, Sekcja Utrzymaniowa ZDP w Kołobrzegu
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax 094 352 88 10 w. 18
<http://www.zdp.kolobrzeg.pl> ; sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.05.04.00-32-0002/19-00

